

18 декабря 2023г.

№ 103

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

При проведении профилактического визита в соответствии с п.11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", учетный номер в ЕРКНМ ПМ 70230041000008565245 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская гимназия», ИНН 70240137311, 636037, Томская область, г. Северск, улица Калинина, 88.

(наименование контролируемого лица, ИНН, адрес места нахождения)

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Северская гимназия», адрес: 636037, Томская область, г. Северск, улица Калинина, 88.

(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- п. 2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(указывается какие именно требования нарушены)

отмеченные в акте Профилактического визита от 18.12.2023 № 218

На основании вышеизложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" и с целью устранения выявленных нарушений

**ПРЕДПИСЫВАЮ**

**Устранить выявленные нарушения обязательных требований:**



п/п	Нарушения обязательных требований, подлежащие устранению	Срок исполнения
	<b>Пищеблок:</b>	
1.	Обеспечить покрытие пола в раздевальном помещении для сотрудников пищеблока материалами, допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции, в соответствии с требованиями п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Срок 01.09.2025
2.	Обеспечить отделку стен и потолка в горячем цехе материалами, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Срок 01.09.2025
3.	Обеспечить отделку потолка в помещении моечной столовой посуды материалами, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Срок 01.09.2025
	<b>Учебные классы</b>	
4.	Обеспечить покрытие пола в учебных классах №№ 207, 208, 212, 114, 101, 103, 310, 311, 309, 308, 317, 316, 307, 314, 306, 304, 302, 301, 402, 403, 404, 405, 406, 415, 416, 407, 417, 410, 409, 411 материалами, допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).	Срок 01.09.2025
5.	Обеспечить отделку стен и потолков в учебных кабинетах №№ 409, 410 материалами, допускающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	Срок 01.09.2025
6.	Обеспечить отделку стен и потолка лестничной клетки 4-го этажа в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	Срок 01.09.2025
7.	Обеспечить отделку лестничных пролетов 1,2,3, этажей материалами, допускающих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	Срок 01.09.2025

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на МБОУ «Северская гимназия».

(наименование ЮЛ)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменном виде в Межрегиональное управление № 81 ФМБА России не позднее сроков, указанных в п. 1-30 настоящего предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


В соответствии с положениями ст.39, ст.40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.125 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утверждённого Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №



1100 настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Специалист — эксперт отдела санитарно-эпидемиологического надзора  
Межрегионального управления № 81 ФМБА  
России  
(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)





(подпись)

И.Е. Ильина  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание № 203 от 18.12.2023г. Получила 18.12. 2023г.

  
(руководитель (должностное  
лицо, уполномоченное руководителем)  
юридического лица)

  
(подпись)

  
(фамилия, имя, отчество)

Отметка о дате и способе направления документа контролируемому лицу

Копия предписания направлена в Управление образования Администрации ЗАТО Северск:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат 502183754424259648339656506821166549734047792909  
Владелец Высоцкая Светлана Викторовна  
Действителен с 10.01.2024 по 09.01.2025

указать способ, дату направления, исх. номер)